

# 令和7年度の工事監察・工事成績評定について

(東かがわ市事業部建設課 工事監察グループ)

## I. 工事監察結果について

### I-1. 工事監察の趣旨

工事の適正な履行を確保するとともに工事現場における適正な施工体制等の確認を行うため、建設工事監察要綱に基づき、当初請負金額が500万円以上の工事等を対象に工事検査員が実施しています。

### I-2. 工事監察実施件数と結果（令和7年度）

対象区分	実施件数	指摘の有無	
		有	無
当初請負金額が500万円以上の工事	45	24	21
特記仕様書で施工計画書を義務付けた工事	0	0	0
その他 必要と認めた工事	0	0	0
特別監察 ※	1	1	0
合計	46	25 (指摘率 54%)	21

※監察の結果、契約担当者が重大な問題と認めた場合又はその他特に確認が必要と認めた場合に実施

### I-3. 工事監察で指摘があった項目（令和7年度）

点検項目	点検内容	対象 件数	指摘 件数	指摘率 (%)
1. 技術者の 配置状況	1. 現場代理人の常駐	46	2	4
	2. 監理技術者又は主任技術者の現場専任	46	2	4
	3. 監理技術者資格証の提示	1	0	0
	4. 作業に必要な資格者(作業主任者)の配置	25	2	8
2. 施工計画 の 履行状況	1. 施工計画書の整備(現場に常備)	45	7	16
	2. 施工計画書の記載内容(実態との整合)	46	8	17
	3. 産業廃棄物の処理委託	42	5	12
3. 下請業者 の 使用状況	1. 元請業者の実質的な関与	42	0	0
	2. 下請業者の要件 (建設業許可、指名停止)	42	0	0
	3. 下請業者の主任技術者の現場専任(下 請金額 3,500 万円以上)	1	0	0
4. 施工体制 台帳の 整備状況	1. 施工体制台帳の整備(現場に常備)	41	8	20
	2. 施工体制台帳の記載内容及び添付書類 (実態との整合)	41	1	2
	3. 再下請通知の提出を求める旨の掲示	46	7	15
5. 標識等の 掲示状況	1. 施工体系図(現場及び公衆、下請通知 書・実態との整合)	46	6	13
	2. 建設業の許可標識(公衆、下請含む)	46	6	13
	3. 現場組織表(現場)	46	3	7
	4. 緊急時連絡表(現場)	46	4	9
	5. 安全管理組織表(現場)	46	4	9
	6. 労災保険関係成立票(現場)	46	2	4
	7. 建退共済制度適用事業主工事現場標識 (現場)	46	3	7
6. 安全管理 現場環境	1. 安全管理活動 (安全ミーティング、KY活動等)	46	1	2
	2. 現場内保安設備、作業環境、現場環境 (現場事務所、トイレ等)	46	6	13
	3. 現場周辺の安全対策 (対：通行者、住民)	46	1	2
計		924	78	8

## I - 4. 工事監察での主な指摘事項（令和7年度）

点検項目	点検内容	主な指摘事項
1. 技術者の配置状況	1. 現場代理人の常駐	現場稼働時不在、引継なし
	2. 監理技術者又は主任技術者の現場専任	資格確認書類未提出
	4. 作業に必要な資格者(作業主任者)の配置	未揭示
2. 施工計画の履行状況	1. 施工計画書の整備 (現場に常備)	現場事務所等への常備なし
	2. 施工計画書の記載内容 (実態との整合)	施工体系図、安全管理組織表不備 下請注文書・注文請書の提出不足 石綿事前調査結果・再生資源利用 促進計画書の未揭示
	3. 産業廃棄物の処理委託	契約書の未提出
4. 施工体制台帳の整備状況	1. 施工体制台帳の整備 (現場に常備)	現場事務所等への常備なし
	2. 施工体制台帳の記載内容及び添付書類 (実態との整合)	記載不足
	3. 再下請通知の提出を求める旨の揭示	未揭示
5. 標識等の揭示状況	1. 施工体系図 (現場及び公衆、下請通知書・実態との整合)	公衆が視認しづらい場所に揭示している 下請通知書・体系図の未提出
	2. 建設業の許可標識 (公衆、下請含む)	下請の業許可未揭示
	3. 現場組織表(現場)	未揭示
	4. 緊急時連絡表(現場)	未揭示
	5. 安全管理組織表(現場)	未揭示
	6. 労災保険関係成立票(現場)	未揭示
	7. 建退共済制度適用事業主工事現場標識 (現場)	未揭示
6. 安全管理、現場環境	2. 現場内保安設備、作業環境、現場環境 (現場事務所、トイレ等)	BH降車時にバケット未設置 ヘルメットあごひものゆるみ
	3. 現場周辺の安全対策 (対：通行者、住民)	足場設置不備 (メッシュシート固定不足)


## Ⅱ. 工事成績評定結果について

### Ⅱ－１. 工事成績評定の趣旨

東かがわ市では、工事請負業者の適正な選定や工事品質の確保・向上を図るため、原則として当初請負金額が300万円以上となる工事について、竣工検査時に成績評定を実施しています。

### Ⅱ－２. 工事成績評定結果（令和7年度）

工事成績評定件数	60件
内、検査不合格件数	0件
最高評定点	79点
最低評定点	45点
平均点	73.3点



今後とも、工事の適正な履行にご協力をお願いいたします。

【本件に関する問い合わせ先】

東かがわ市事業部建設課 工事監察グループ TEL0879-26-1302